



КЛАПАНЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ДМУ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Введение | 3 |
| 1 Описание и работа изделия | 4 |
| 2 Технические характеристики | 6 |
| 3 Показатели надежности..... | 8 |
| 4 Меры безопасности..... | 9 |
| 5 Монтаж | 10 |
| 6 Подключение | 11 |
| 7 Возможные неисправности и способы их устранения | 13 |
| 8 Упаковка, хранение, транспортирование | 14 |
| 9 Комплект поставки | 14 |
| 10 Техническое обслуживание | 15 |
| 11 Гарантии изготовителя | 16 |
| 12 Сертификация | 17 |
| 13 Утилизация..... | 17 |
| 14 Сведения о рекламациях | 18 |

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – руководство) является основным эксплуатационным документом, содержащим сведения о назначении изделия, его составе и устройстве, технических характеристиках, мерах безопасности, упаковке, хранению, транспортированию, монтажу и техническом обслуживании.

В случае несоблюдения мер безопасности и осуществления работ неквалифицированным персоналом, изделие может представлять опасность для жизни и здоровья человека.

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик.

Термины и определения

В настоящем документе используются следующие термины и определения:

Квалифицированный персонал – аттестованный персонал, изучивший действующую эксплуатационную документацию, оборудование и все инструкции прилагаемые к нему, прошедший инструктаж по технике безопасности, подготовленный и выполняющий работы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)»

Пользователь – собственник, а равно владелец

Работы – монтаж, демонтаж, пусконаладочные работы, обслуживание и ремонт изделия

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Клапан ДМУ (далее «клапан» или «изделие») предназначен для открывания проемов вытяжных систем аварийной противодымной вентиляции и используется в качестве клапана дымоудаления.

1.1.2 Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями СП 60.13330.2016, СП 7.13130.2013, НПБ 241-97 и действующими территориальными строительными нормами.

1.2 Условия эксплуатации

1.2.1 Климатическое исполнение и категория размещения – У3 по ГОСТ 15150-69.

1.2.2 Температура окружающей среды (У) от минус 40 °С до плюс 40 °С.

1.2.3 Категория размещения 3 – в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе (металлические с теплоизоляцией, каменные, бетонные, деревянные помещения, при условии отсутствия воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения, ветра и конденсации влаги).

1.2.4 Окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и изоляцию.

1.2.5 Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся очистке от горючих отложений.

1.2.6 Предел огнестойкости клапана – Е90.

1.3 Структура обозначения

ДМУ-1000*800(Р-Ик/220)-С-ВН-4и-АВ

Установочные размеры L*H, мм

Расположение привода только по высоте (Н)

Р - реверсивный привод;

Ик - обозначение производителя привода (Ик - РОВЕН);

220 / 24 - напряжение питания привода, В

Тип клапана:

С - стендовой

Расположение привода:

ВН - внутри

В случае изготовления в виде кассет, указывается:

2и; 3и; 4и; 5и

Модификация (в случае отсутствия, не указывается):

АВ - антивандальная, с расположением привода клапана за

створкой, что предотвращает доступ к нему с лицевой стороны

ДМУ-700(ЭМ-24)*600-С-ВН-3и

Установочные размеры L*H, мм

Расположение привода только по длине (L)

ЭМ - электромагнитный привод;

220 / 24 - напряжение питания привода, В

Тип клапана:

С - стендовой

Расположение привода:

ВН - внутри

В случае изготовления в виде кассет, указывается:


1и; 2и; 3и; 4и; 5и; 6и

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Режим работы клапана ДМУ – нормально закрытый (НЗ).

1.4.2 Клапаны изготавливаются из оцинкованной стали.

1.5 Состав изделия



1 – корпус; 2.1 – электромагнитный привод (ЭМ); 2.2 – реверсивный привод (Р);
3 – ось; 4 – заслонка

Рисунок 1.1 – Состав клапана ДМУ в зависимости от привода

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные и присоединительные размеры

2.1.1 Габаритные размеры клапана ДМУ указаны на рисунке 2.1




Рисунок 2.1 – Габаритные размеры ДМУ

2.2 Основные характеристики приводов

2.2.1 Электрические реверсивные (Р) приводы РОВЕН без возвратной пружины.


| Характеристика | RLE10-220S* | RLE10-24S* |
|--------------------------------------|--|------------|
| Время поворота, с, не более | 30 | 30 |
| Крутящий момент, Нм | 10 | 10 |
| Напряжение электропитания привода, В | 220 | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | во время вращения 3,0 в состоянии покоя 4,0 | 4,0 3,0 |
| Рабочая температура, °C | -30...+50 | -30...+50 |
| Степень защиты | IP54 | IP54 |
| Масса, кг | 1,8 | 1,8 |

2.2.2 Электромагнитные (ЭМ) приводы РОВЕН с возвратной пружиной.


| Характеристика | Электромагнитный |
|--------------------------------------|---|
| Время поворота, с, не более | 2 |
| Крутящий момент, Нм | - |
| Напряжение электропитания привода, В | 24/220 |
| Потребляемая мощность, Вт | во время вращения 70 в состоянии покоя - |
| Рабочая температура, °C | -30...+50 |
| Степень защиты | IP54 |
| Масса, кг | 1,5 |

2.3 Клапаны ДМУ в виде кассет


2.3.1 Клапаны ДМУ в виде кассет с реверсивным (Р) приводом




2и



3и




4и




5и


2.3.2 Клапаны ДМУ в виде кассет с электромагнитным (ЭМ) приводом.




1и




2и




3и



4и



5и



6и

3 Показатели надежности

3.1 Показатели надежности изделия.

| Показатель надежности | Значение |
|--------------------------------------|----------|
| Расчетный срок службы, не менее, лет | 5 |

4 Меры безопасности

4.1 Производитель (Поставщик) не несет ответственности за ненадлежащую работу, любые неисправности, поломку, остановку и последующий простой оборудования, а также за любые возможные убытки покупателя и третьих лиц, включая ущерб жизни и здоровью указанных лиц, возникшие вследствие несоблюдения покупателем, его персоналом и/или другими лицами, допущенными к оборудованию, требований действующей эксплуатационной документации.



4.2 Работы производите в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», Главой 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности».



4.3 К работам допускается только квалифицированный персонал, обладающий соответствующими знаниями и навыками, а также имеющий соответствующую группу по электробезопасности.



4.4 Во время выполнения работ, применяйте средства индивидуальной защиты: костюм для защиты от механических воздействий, ботинки с защитным подноском, а также подходящие для выполняемого типа работ перчатки с покрытием, каску, защитные очки, противошумные наушники/беруши (при необходимости).



4.5 Выполнение работ в свободной одежде с развевающимися элементами запрещено! Снимите с рук часы, кольца (при возможности), браслеты и другие украшения. Длинные волосы соберите и спрячьте под головной убор.



4.6 К обвязке, зацепке и перемещению грузов с помощью грузоподъемных механизмов допускаются стропальщики не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по специальной программе, аттестованные квалификационной комиссией и имеющие удостоверение на право производства этих работ. При перемещении используйте предусмотренные точки крепления груза и убедитесь, что вес груза распределён равномерно. Запрещается находиться под перемещаемым грузом!



ЗАЗЕМЛЕНО

4.7 Не наступайте на изделие или его части.

4.8 Изделие и пусковая аппаратура должны быть заземлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0. При присоединении или отсоединении кабеля электропитания следует убедиться в том, что заземляющий провод всегда присоединяется в первую очередь, а отсоединяется в последнюю.



4.9 Значение сопротивления между заземляющим выводом и каждой, доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.



4.10 При выполнении работ, помните об опасности поражения электрическим током (в том числе статическим электричеством). Вероятность травмирования существует даже после прекращения подачи напряжения, всегда перед началом работ, измеряйте напряжение и убедитесь в наличии заземления! Не касайтесь изделия мокрыми или влажными руками.



4.11 Не пытайтесь останавливать врачающиеся детали руками или другими предметами!



4.12 Запрещается самостоятельно вносить любые изменения в конструкцию.



4.13 Для безопасной и долговечной эксплуатации изделия, регулярно осуществляйте его техническое обслуживание.

5 Монтаж



**К РАБОТАМ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ, ИЗУЧИТЕ РАЗДЕЛ «МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!»**

5.1 Монтаж клапана начинайте с подготовительных операций, проверке комплектности.

5.2 Подготовьте установочную плоскость.



КЛАПАН НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОСТАВАЛАСЬ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ.


5.3 Произведите внешний осмотр клапана. Не допускается эксплуатация изделия при наличии повреждений или дефектов влияющих на его работоспособность или безопасность работы персонала.




СЛЕДУЕТ АККУРАТНО ОБРАЩАТЬСЯ С ЗАСЛОНКОЙ КЛАПАНА ИСКЛЮЧАЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

5.4 Осмотрите неразъемные соединения и проверьте затяжку болтовых соединений.

5.5 Установите клапан в соответствии с представленными схемами на рисунке 5.1.



В потолочных строительных конструкциях



В вертикальных строительных конструкциях или в шахте дымоудаления

Стрелками показано направление удаление продуктов горения через клапан.

1 – клапан ; 2 – монтажная рама; 3 – стеновое перекрытие; 4 – шахта дымоудаления

Рисунок 5.1 – Варианты монтажа клапанов



КЛАПАНЫ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПРИВОДАМИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ



НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕФОРМАЦИИ КОРПУСА КЛАПАНА ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА!

6 Подключение



К РАБОТАМ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ, ИЗУЧИТЕ РАЗДЕЛ «МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!»



ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ПОМНИТЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ СТАТИЧЕСКИМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ). ВЕРОЯТНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ СУЩЕСТВУЕТ ДАЖЕ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ, ВСЕГДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ, ИЗМЕРЯЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ И УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

- 6.1 Заземлите корпус клапана и привод.
- 6.2 Надежно закрепите все кабели и защитите их от внешних воздействий.
- 6.3 Подключите электропривод, руководствуясь нижепредставленными схемами подключения.

Схема подключения клапанов ДМУ с электромагнитным (ЭМ) приводом





Рисунок 6.1 – Схема подключения электромагнитного (ЭМ) привода

Электрические схемы подключения клапанов ДМУ с реверсивным (Р) приводом

RLE10-220S



RLE10-24S




Рисунок 6.2 – Схемы подключения реверсивных (Р) приводов



В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ СПОСОБА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ.

6.4 Клапаны с электромагнитным (ЭМ) приводом.

6.4.1 Подключите электропитание к приводу клапана в соответствии со схемой, указанной на корпусе привода или в соответствии с рисунком 6.1.

6.4.2 После подключения электропитания к приводу клапана, для перевода ламелей в исходное положение, закройте ламели до тех пор, пока упор привода не защелкнется штоком электромагнита.

6.4.3 Переместите ламели в рабочее положение, подав напряжение на привод или вручную, втянув шток электромагнита. Проверьте свободный ход и фиксацию ламелей.

6.5 Клапан с реверсивным (Р) приводом.

6.5.1 Подключите электропитание к приводу клапана в соответствии со схемой, указанной на корпусе привода или в соответствии с рисунком 6.2.

6.5.2 Подайте напряжение на привод. Ламели находятся в исходном положении.

6.5.3 На клапане с реверсивным электрическим приводом перемещение ламелей из рабочего положение в исходное и обратно осуществляется подачей напряжения на соответствующие клеммы.

6.5.4 Клапан с реверсивным приводом S может переводиться в исходное положение вручную, при помощи специального ключа. Для этого:

- вставьте ключ в специальное гнездо на корпусе привода;
- взведите механизм поворота, вращением ключа в направлении, указанном стрелкой;
- после полного взвода зафиксируйте ламели в исходном положении, повернув ключ в обратную сторону на 1/4 оборота.



ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ПОМНИТЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ИЗМЕРЯЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ И УБЕДИТЕСЬ В НАЛИЧИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

6.6 Во избежание нарушений работоспособности, осмотрите клапан и убедитесь в отсутствии внутри посторонних предметов.

7 Возможные неисправности и способы их устранения

7.1 Перед началом работ по устранению неисправностей, изучите раздел «Меры безопасности».

7.2 К работам допускается только квалифицированный персонал.

7.3 В случае достижения предельного состояния или завершения срока службы изделие необходимо заменить.

Таблица 7.1 – Перечень возможных неисправностей и способов их устранения

| Описание отказа, внешнее проявление | Возможная причина отказа | Способы устранения отказа |
|--|---|---|
| При включении клапана заслонка не открывается/закрывается полностью | Наличие посторонних предметов или препятствий во внутренней полости клапана (грязь, строительный мусор, нарушения геометрии корпуса) | Удалите посторонние предметы (монтажные приспособления, инструмент и пр.) или устранимте причины, искажающие геометрию корпуса |
| При включении заслонка остаётся неподвижной | Отсутствие напряжения в электрической цепи питания клапана или отсутствие соединения приводной оси заслонки с поворотной муфтой привода | Обеспечьте подачу электропитания на управляющие контакты привода или визуально проверьте соединение муфты привода с приводной осью клапана |
| | Неисправность электропривода | Проверьте соответствие подключения электропривода согласно схеме |
| Посторонние звуки при повороте заслонки, заедание по ходу раскрытия | Нарушение плоскостности при монтаже клапана, перекос корпуса, наличие посторонних предметов во внутренней полости клапана | Проверьте нарушения геометрии корпуса клапана (промерьте диагонали, проверьте диаметр в двух/трёх плоскостях), устранимте причины перекосов или нарушений геометрии корпуса |
| Наличие вмятин, царапин, незначительных механических повреждений деталей корпуса, присоединительных фланцев и заслонки клапана | Внешнее механическое воздействие, удары, нарушения при транспортировке или монтаже | Механическим способом выправьте все выбоины, вмятины и нарушения плоскостности |

7.4 Критерии предельных состояний:

- отказ одной или нескольких составных частей изделия, восстановление или замена которых должна выполняться на предприятии-изготовителе;
- внешние или внутренние повреждения и отказы устройства, после которых восстановление его невозможно или экономически нецелесообразно;
- превышение установленного уровня текущих (суммарных) затрат на техническое обслуживание и ремонт или другие признаки, определяющие экономическую нецелесообразность дальнейшей эксплуатации устройства;
- срабатывание по прямому назначению (пожар, высокие температуры воздуха, дымовое воздействие).

8 Упаковка, хранение, транспортирование

8.1 Упаковка

8.1.1 Изделия поставляются в упаковке завода-изготовителя. По запросу Покупателя возможна упаковка в деревянные ящики или обрешётку (для обеспечения защиты от повреждения при транспортировке).

8.1.2 Сопроводительная документация должна быть помещена во влагонепроницаемую упаковку.

8.2 Транспортирование

8.2.1 Условия транспортирования – группа 8 (ОЖЗ) согласно ГОСТ 15150-69, с температурой окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С, в условиях равных открытых площадкам, в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов.

8.2.2 Условия транспортирования по воздействию механических факторов соответствуют группе С(2) средние, ГОСТ Р 51908-2002.

8.2.3 При транспортировании, исключите возможность перемещения грузов внутри транспортного средства.

8.2.4 При погрузке (выгрузке), используйте подъемные устройства соответствующие массе и габаритам изделия.

8.2.5 При подъеме и перемещении изделия, избегайте ударов, которые могут понизить его эффективность или повредить компоненты.

8.3 Хранение

8.3.1 Условия хранения – группа 3 (ЖЗ) согласно ГОСТ 15150-69, с температурой окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища).

8.3.2 При отрицательной температуре, выдержите изделие в помещении при температуре не ниже плюс 5 °С не менее 12 часов до начала монтажных работ.

9 Комплект поставки

9.1 Комплект поставки:

- клапан в сборе;
- паспорт на изделие.

10 Техническое обслуживание



**К РАБОТАМ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ, ИЗУЧИТЕ РАЗДЕЛ «МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!»**

10.1 Для обеспечения надёжной и эффективной работы изделия, повышения его долговечной службы своевременно проводите техническое обслуживание в соответствии с Таблицей 10.1.

Таблица 10.1 – Периодичность технического обслуживания.

| Проводимые работы | ТО-1 | ТО-2 |
|---|-------------------------|------------------|
| | Не менее 1 раза в месяц | Каждые 6 месяцев |
| Очистка внешних поверхностей изделия | ✓ | ✓ |
| Осмотр на наличие повреждений и надежности крепления | ✓ | ✓ |
| Проверка работоспособности | ✓ | ✓ |
| Контроль плавности хода (заедания) | ✓ | ✓ |
| Очистка рабочих поверхностей от загрязнений | | ✓ |
| Осмотр внешнего лакокрасочного покрытия (при наличии) и при необходимости, его восстановление | | ✓ |

10.2 Пользователь (Покупатель) или эксплуатационная организация обязаны вести учёт технического обслуживания.

10.3 Некорректность заполнения журнала учёта технического обслуживания, а равно его заполнение не уполномоченным лицом, а равно с нарушением периодичности проведения технического обслуживания может являться причиной для отказа в проведении гарантийного ремонта.

10.4 В случае предъявления рекламаций, необходимо предоставить поставщику копию документа учёта технического обслуживания изделия.

10.5 Объем и необходимость текущего и капитального ремонта определяется пользователем.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Гарантийный срок указан в паспорте на изделие.

11.2 Гарантийный срок действителен при соблюдении Покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа, условий категории размещения и условий эксплуатации.

11.3 Переконсервация не продлевает гарантийный срок.

11.4 Завод-изготовитель не несет гарантийных обязательств в отношении дефектов, обнаруженных пользователем в пределах гарантийного срока, в следующих случаях:

- при наличии дефектов возникших по вине Покупателя или Перевозчика;
- при несоблюдении требований действующей эксплуатационной документации;
- самостоятельного внесения изменений в конструкцию изделия;
- при нарушении правил транспортирования, хранения, монтажа, условий категории размещения и условий эксплуатации изделия;
- при эксплуатации неквалифицированным персоналом;
- при отсутствии записи в журнале технического обслуживания.

11.5 Гарантийный ремонт состоит в выполнении работ, связанных с устранением возможных недостатков изделия для использования такого изделия по назначению в течение гарантийного срока. Устранение недостатков осуществляется посредством замены составляющих или ремонта изделия.

11.6 Гарантийный ремонт изделия не включает: техническое обслуживание, монтаж/демонтаж, настройку, транспортные расходы для перемещения изделия и специалистов сервиса к месту проведения ремонта и обратно.

11.7 При необходимости Поставщик имеет право запрашивать дополнительную информацию у Покупателя (представителя Покупателя).

12 Сертификация

12.1 Изделие сертифицировано в установленном порядке.

12.2 С актуальными сертификатами Вы можете ознакомиться на сайте:
<https://rowen.ru/downloads/certifications/>

13 Утилизация

13.1 По истечении срока службы изделия, необходимо изъять его из эксплуатации и утилизировать, чтобы предотвратить использование не по назначению и повторное использование его комплектующих.

13.2 Во время демонтажа руководствуйтесь требованиями и предупреждениями, представленными в разделе «Меры безопасности».

13.3 Утилизация проводится в соответствии с нормами и стандартами, установленными в Вашем регионе.

13.4 В составе изделия драгоценные металлы отсутствуют.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ ЛЮДЯМ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ

14 Сведения о рекламациях

14.1 При нарушении Покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия, претензии по качеству не принимаются.

14.2 Подписание отгрузочных и товаросопроводительных документов Покупателем (уполномоченным представителем Покупателя), означает проведение проверки отгружаемого изделия и наличия технической документации в полном объеме в соответствии с настоящим пунктом.

14.3 В случае обнаружения несоответствий по качеству и/или комплектности при приемке поставленного товара, Покупателю необходимо:

- разгрузить и принять изделия на складе Покупателя совместно с перевозчиком;
- составить акт о несоответствии комплектности изделия или о полученных повреждениях. Акт должен быть подписан перевозчиком и Покупателем (представителем Покупателя);
- сделать запись в товарно-транспортных накладных о повреждении/некомплектности изделия и о составлении акта несоответствия;
- направить Поставщику копию составленного двухстороннего акта несоответствия, с описанием сведений о повреждениях или некомплектности, заказным письмом в течение 48 часов (2-х рабочих дней) с момента поставки.



**ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ СВОЕВРЕМЕННО НЕ ПРЕДЪЯВИЛ РЕКЛАМАЦИЮ, СЧИТАЕТСЯ,
ЧТО ОН ПРИНЯЛ ИЗДЕЛИЕ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ К ЕГО КАЧЕСТВУ.**

14.4 Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение всего гарантийного срока.

14.5 При обнаружении недостатков в гарантийный период эксплуатации оборудования, Покупатель составляет акт о несоответствии и направляет его в адрес поставщика оборудования.

Контакты отдела сервиса ГК «РОВЕН»

Режим работы
пн-пт 8:00 - 17:00

8 (800) 200-93-96
service@rowen.ru

EAC

Произведено ООО «РВЗ»
для ГК «РОВЕН»
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150
☎ 8 (863) 211 93 96
🌐 www.rowen.ru